

Ingenieurbüro Möller GbR
Langer Steinschlag 7
23936 Grevesmühlen



Standort- und Anschlusswesen

Sprechzeiten:

Montag bis Mittwoch und Freitag 9.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 9.00 - 18.00 Uhr

Mein Aktenzeichen

t13/sp

Sachauskunft

Sandra Paap

Durchwahl

757 613

Datum

15.01.2018

Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit des Paligner Baches in der Gemeinde Lüdersdorf

Reg.-Nr.: 0376/17-19

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 19.12.2017 (Posteingang 21.12.2017) übergaben Sie uns einen Übersichtsplan und baten um Abgabe unserer Stellungnahme und Übermittlung von Bestandsunterlagen für das o.g. Bauvorhaben.

1. Lage von Ver- und Entsorgungseinrichtungen

Im Baubereich befinden sich Trink- und Abwasserleitungen sowie Kabel des Zweckverbandes Grevesmühlen. Die Bestandspläne sind Ihnen digital zugesandt worden.

2. Hinweise für die weitere Planung und Ausführung des Vorhabens

In Ihrer Planung ist vorgesehen, teilweise für Wege- bzw. Straßendurchlässe Ersatzneubauten zu errichten. Es ist zu prüfen, ob der Zweckverband insbesondere bei den Punkten BW 4 und BW 14 bei der Planung mit einbezogen werden sollte. Bitte setzen Sie sich bezüglich

- der Trinkwasserleitungen mit unserem **Herrn Weippert (757-730)**,
- der Abwasserleitungen mit unserem **Herrn Tschopp (757-760)** und
- der Abwasserdruckrohrleitungen und Kabel mit unserem **Herrn Freitag (757-740)** in Verbindung.

Bei der Planung von Leitungsverlegungen sind die Abstände entsprechend DVGW Regelwerk W 400-1 unbedingt einzuhalten. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass die vorhandene Überdeckung auf unseren Leitungen nicht verändert werden darf.

Notwendige Umverlegungen, Dükerungen sowie weitere Arbeiten zum Schutz der Anlagen sind rechtzeitig mit dem Zweckverband abzustimmen. Die Kosten für solche Maßnahmen sind durch den Auftraggeber zu tragen.

Telefon (03881) 7 57-0
Telefax (03881) 75 71 11
e-mail: info@zweckverband-gvm.de
Internet: www.zweckverband-gvm.de

St.-Nr.: 079/133/80708
USt-Ident-Nr.: DE137441833

Bankverbindungen:
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
IBAN DE26 1405 1000 1000 0442 00
BIC NOLADE21WIS

Commerzbank AG
IBAN DE02 1304 0000 0358 1816 00
BIC COBADEFFXXX

DKB Deutsche Kreditbank AG
IBAN DE39 1203 0000 0000 2034 22
BIC BYLADEM1001



Es wurde nur ein Übersichtsplan übergeben. Zur Abgabe einer endgültigen Stellungnahme bitten wir um Zusendung einer Planung.

3. Schutzmaßnahmen und Maßnahmen bei Auftreten von Schäden

Für Schutzmaßnahmen und Maßnahmen bei Auftreten von Schäden sind unbedingt die Hinweise auf dem diesem Schreiben beigefügten Merkblatt 1 zu beachten. Es ist auch von allen Bauunternehmen, sonstigen Dritten oder deren Beauftragten zu berücksichtigen.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass vor Beginn der Arbeiten die Schachtgenehmigung durch die bauausführende Firma beim Zweckverband einzuholen ist.

Sofern die beantragte Maßnahme nicht innerhalb eines Jahres nach Ausstellung dieser Stellungnahme realisiert wird, verliert dieselbe ihre Gültigkeit!

Mit freundlichen Grüßen



i.A. Sandra Paap

Anlage(n): Merkblatt 1 – Verhütung von Schäden

Verteiler:

- Empfänger
- ZVG-t13